Tracking of a file

System sheet view

CJ number 11

Index CJ S001

Date de dernière publication 18/05/2020

System state PUBLIE

Kind of droughtproofing system Mastic associé à un fond de joint

Washers Width - evaluated by airtightness 200.00

Washers Width - CF qualified 650.00

Supplier NUVIA PROTECTION

Public Comment (EN) largeurs de joint évaluée en étanchéité : 42 à 200 mm largeur de joint qualifiés au feu sans Wetaratap : 10 à 650 mm largeur de joint qualifiés au feu avec Wetaratap : 10 à

Sytem Ranked Table

Nom du système :	Description du système :
NuJOINT 5351F (anciennement appelé ELASTOJOINT+MS.120)	NuJOINT 3120F (anciennement appelé ELASTOJOINT) NuMINE 6140F (anciennement appelé MS.120) NuMINE 6210F (anciennement appelé COLLE F. ACTIVE)