Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ: 5
Indice de révision SCJ: S001
Date de dernière publication: 18/05/2020
Etat du système: PUBLIE
Type de système de calfeutrement: Mastic associé à un fond de joint
Largeurs de joints - évalués en étanchéité: 42 - 150 mm
Largeurs de joints - qualifiés CF: 40 - 75
Société fournisseur: NUVIA PROTECTION
Commentaire public (FR): Largeurs de joints évaluées en étanchéité: de 42 à 150mm Largeurs de joints qualifiées au feu : de 40 à 75mm sans lame waterstop
Commentaire public (EN): joint widths tested for watertightness : 42 to 150mm joint widths tested for fire resistance : 40 to 75mm without waterbar
Fiche technique (FR): FT 09 FC 0073 syst.5 (ELASTOJOINT)_2012.pdf
Fiche de performances (FR): FP 05 A ELASTOJOINT_2015.pdf

Tableau de classement du système

Nom du système :	Description du système :
NuJOINT 3120F	NuMINE 6210F (anciennement appelé COLLE F. ACTIVE) NuJOINT 3120F (anciennement appelé ELASTOJOINT) NuJOINT 6110F (anciennement appelé MS.2000) NuMINE 6140F (anciennement appelé MS.120)