Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ 26

Indice de révision SCJ S001

Date de dernière publication 06/05/2020

Etat du système PUBLIE

Type de système de calfeutrement Mastic associé à un fond de joint

Largeurs de joints - évalués en étanchéité 170.00

Largeurs de joints - qualifiés CF 650.00

Société fournisseur NUVIA PROTECTION

Commentaire public (FR) Largeurs de joint évaluées en étanchéité : uniquement 170mm Largeurs de joint qualifiées au feu : 10 à 650mm sans lame waterstop, de 10 à 350mm avec lame

Fiche technique (FR) FT-NUP-150101 A syst.12bis_2017.pdf

Fiche de performances (FR) FP 12bisA NuJOINT 5350F renforcé_2017.pdf

Tableau de classement du système

Nom du système :	Description du système :
NuJoint 5350F avec renfort (anc. 75.N + MS.120 avec renfort)	NuMINE 6210F (anciennement appelé COLLE F. ACTIVE) NuMINE 6140F (anciennement appelé MS.120) NuCOAT 3210I (anciennement appelé 75N)