Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ: 26
Indice de révision SCJ: S001
Date de dernière publication: 06/05/2020
Etat du système: PUBLIE
Type de système de calfeutrement: Mastic associé à un fond de joint
Largeurs de joints - évalués en étanchéité: 170.00
Largeurs de joints - qualifiés CF: 650.00
Société fournisseur: NUVIA PROTECTION
Commentaire public (FR): Largeurs de joint évaluées en étanchéité : uniquement 170mm Largeurs de joint qualifiées au feu : 10 à 650mm sans lame waterstop, de 10 à 250mm avec lame waterstop (se reporter à la fiche de performance pour les détails)
Commentaire public (EN): Largeurs de joint évaluées en étanchéité : uniquement 170mm Largeurs de joint qualifiées au feu : 10 à 650mm sans lame waterstop, de 10 à 250mm avec lame waterstop (se reporter à la fiche de performance pour les détails)
Fiche technique (FR): FT-NUP-150101 A syst.12bis_2017.pdf
Fiche de performances (FR): FP 12bisA NuJOINT 5350F renforcé_2017.pdf

Tableau de classement du système

Nom du système :	Description du système :
NuJoint 5350F avec renfort (anc. 75.N + MS.120 avec renfort)	NuMINE 6210F (anciennement appelé COLLE F. ACTIVE) NuMINE 6140F (anciennement appelé MS.120) NuCOAT 3210I (anciennement appelé 75N)