Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ: 11
Indice de révision SCJ: S001
Date de dernière publication: 18/05/2020
Etat du système: PUBLIE
Type de système de calfeutrement: Mastic associé à un fond de joint
Largeurs de joints - évalués en étanchéité: 42 - 200
Largeurs de joints - qualifiés CF: 10 - 650
Société fournisseur: NUVIA PROTECTION
Commentaire public (FR): largeurs de joint évaluées en étanchéité : 42 à 200 mm largeurs de joint qualifiées au feu sans Waterstop : 10 à 650 mm largeurs de joint qualifiées au feu avec Waterstop : 10 à 250 mm (TRELLEBORG FM350); 10 à 70 mm (ESOPE ATESTOP WD350) CF Fiche de Performance pour détails
Commentaire public (EN): joint widths tested for watertightness : 42 to 200 mm joint widths tested for fire resistance without waterbar : 10 to 650 mm joint widths tested for fire resistance with waterbar : 10 to 250 mm (TRELLEBORG FM350); 10 to 70 mm (ESOPE ATESTOP WD350) See performances sheet for details
Fiche technique (FR): FT-NUP-140710 C syst.11 (NuJOINT 5351F)_07.15.pdf
Fiche de performances (FR): FP 11B NuJOINT 5351F (ELASTOJOINT+MS.120)_2015.pdf

Tableau de classement du système

Nom du système :	Description du système :
NuJOINT 5351F (anciennement appelé ELASTOJOINT+MS.120)	NuMINE 6210F (anciennement appelé COLLE F. ACTIVE) NuMINE 6140F (anciennement appelé MS.120) NuJOINT 3120F (anciennement appelé ELASTOJOINT)