Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ 15

Indice de révision SCJ S001

Date de dernière publication 18/05/2020

Etat du système PUBLIE

Type de système de calfeutrement Mastic associé à un fond de joint

Largeurs de joints - évalués en étanchéité

Largeurs de joints - qualifiés CF 150.00

Société fournisseur NUVIA PROTECTION

Commentaire public (FR) Non évalué en étanchéité Largeurs de joint qualifiées au feu : 20 à 150 mm Béton/ Liner

Fiche technique (FR) FT-NUP-140901 B syst.15 (NuJOINT 3130R)_09.15.pdf

Fiche de performances (FR) FP 15 A NuJOINT 3130R (tube transfert)_2015.pdf

Tableau de classement du système

Nom du système :	**Desc**
NuJOINT 3130R pleine masse (anciennement appelé ELASTO-BC) - configuration tube de transfert	NuJOINT 3130R (a NuMOP 8210 (