Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ 18

Indice de révision SCJ S001

Date de dernière publication 18/05/2020

Etat du système PUBLIE

Type de système de calfeutrement Lame d'étanchéité rapportée ou nappe

Largeurs de joints - évalués en étanchéité 600.00

Largeurs de joints - qualifiés CF 650.00

Société fournisseur NUVIA PROTECTION

Commentaire public (FR) Largeurs de joint qualifiées au feu sans Waterstop : 10 à 650 mm Largeurs de joint qualifiées au feu avec Waterstop (TREL LEROPC FM350) : 10 à 350 mm

Fiche technique (FR) FT-NUP-141003 B syst.18 (NuJOINT 7311I)_03.15.pdf

Fiche de performances (FR) FP 18 B NuJOINT 7311I_08.2015.pdf

Tableau de classement du système

Nom du système :	Description du système :
NuJOINT 7311I (anciennement appelé Tissu SILCO renforcé + MS.120)	NuCOAT 7311I (anc. app. TISSU SILCO RENFORCE) Hydrocentrifugon Peinture NuCOAT 3310I (anciennement appelé 75.A) NuMINE 6140F (anciennement appelé MS.120) NuMINE 6210F (anciennement appelé COLLE F. ACTIVE)