Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ: 18
Indice de révision SCJ: S001
Date de dernière publication: 18/05/2020
Etat du système: PUBLIE
Type de système de calfeutrement: Lame d'étanchéité rapportée ou nappe
Largeurs de joints - évalués en étanchéité: 600
Largeurs de joints - qualifiés CF: 10 - 650
Société fournisseur: NUVIA PROTECTION
Commentaire public (FR): Largeur de joint évalué en étanchéité : 600 mm Largeurs de joint qualifiées au feu sans Waterstop : 10 à 650 mm Largeurs de joint qualifiées au feu avec Waterstop (TRELLEBORG FM350) : 10 à 250 mm voir la fiche de performances pour les détails
Commentaire public (EN): joint width tested for watertightness : 600 mm joint widths tested for fire resistance without waterbar : 10 to 650 mm joint widths tested for fire resistance with waterbar (TRELLEBORG FM350) : 10 to 250 mm See the performances sheet for details
Fiche technique (FR): FT-NUP-141003 C syst.18 (NuJOINT 7311I)_08.15 .pdf
Fiche de performances (FR): FP 18 B NuJOINT 7311I_08.2015.pdf

Tableau de classement du système

Nom du système :	Description du système :
NuJOINT 7311I (anciennement appelé Tissu SILCO renforcé + MS.120)	NuMINE 6210F (anciennement appelé COLLE F. ACTIVE NuMINE 6140F (anciennement appelé MS.120) NuCOAT 3310I (anciennement appelé 75.A) Hydrocentrifugon Peinture NuCOAT 7311I (anc. app. TISSU SILCO RENFORCE)