Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ: 13
Indice de révision SCJ: S001
Date de dernière publication: 18/05/2020
Etat du système: PUBLIE
Type de système de calfeutrement: Mastic associé à un fond de joint
Largeurs de joints - évalués en étanchéité: 42 - 150 mm
Largeurs de joints - qualifiés CF: 20 - 150 mm
Société fournisseur: VEDA France
Commentaire public (FR): Pour la résistance au feu, voir la fiche de performances pour les détails
Commentaire public (EN): For the fire resistance, see the performances sheet for details
Fiche technique (FR): FT-VTK-140301 C syst.13 (PIROF + VDFEU C)_2017.pdf
Fiche de performances (FR): FP 13 B_PIROFOC + VEDAFEU C_2017.pdf

Tableau de classement du système

Nom du système :	Description du système :
PIROFOC + VEDAFEU C	VEDACOLLE VEDAFEU C (avec ou sans raccord) PIROFOC