Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ 16

Indice de révision SCJ S001

Date de dernière publication 18/05/2020

Etat du système PUBLIE

Type de système de calfeutrement Mastic associé à un fond de joint

Largeurs de joints - évalués en étanchéité 42 - 150 mm

Largeurs de joints - qualifiés CF 25 - 100 mm

Société fournisseur VEDA France

Commentaire public (FR) Performances au feu évaluées avec lame waterstop TRELLEBORG FM 350

Fiche technique (FR) FT-VTK-141001 A syst.16 (PIRO+VDFEU+RACC)_2015.pdf

Fiche de performances (FR) FP 16 A PIRO+VDFEU C+RACC (lame WS)_2015.pdf

Tableau de classement du système

Nom du système :	Description du système :
PIROFOC + VEDAFEU C + RACCORD VEDAFEU C avec lame waterstop	RACCORD VEDAFEU C VEDACOLLE VEDAFEU C (avec ou sans raccord) PIROFOC