Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ: 16
Indice de révision SCJ: S001
Date de dernière publication: 18/05/2020
Etat du système: PUBLIE
Type de système de calfeutrement: Mastic associé à un fond de joint
Largeurs de joints - évalués en étanchéité: 42 - 150 mm
Largeurs de joints - qualifiés CF: 25 - 100 mm
Société fournisseur: VEDA France
Commentaire public (FR): Performances au feu évaluées avec lame waterstop TRELLEBORG FM 350
Commentaire public (EN): Joint widths tested for watertightness : 42 to 150 mm Joint widths tested for fire resistance : 25 to 150 mm with pre-fixed sealing strip (TRELLEBORG FM 350)
Fiche technique (FR): FT-VTK-141001 A syst.16 (PIRO+VDFEU+RACC)_2015.pdf
Fiche de performances (FR): FP 16 A PIRO+VDFEU C+RACC (lame WS)_2015.pdf

Tableau de classement du système

Nom du système :	Description du système :
PIROFOC + VEDAFEU C + RACCORD VEDAFEU C avec lame waterstop	PIROFOC VEDAFEU C (avec ou sans raccord) VEDACOLLE RACCORD VEDAFEU C