Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ 8

Indice de révision SCJ S002

Date de dernière publication 11/01/2022

Etat du système PUBLIE

Type de système de calfeutrement Mastic associé à un fond de joint

Largeurs de joints - évalués en étanchéité

Largeurs de joints - qualifiés CF

Société fournisseur TREMCO ILLBRUCK

Commentaire public (FR)

Fiche technique (FR) EDF Fiche Système étanchéité 02 17.pdf

Fiche de performances (FR) FP 08 A PYROSIL B NON COUPE-FEU_2013.pdf

Tableau de classement du système

Nom du système :	Description du système :
PERENNATOR Pyrosil B non coupe-feu	Mousse PE 30 PERENNATOR PYROSIL B