Suivi d'un dossier d'admission

Visualisation de la fiche d'un système

Numéro SCJ: 33
Indice de révision SCJ: S001
Date de dernière publication: 04/12/2023
Etat du système: PUBLIE
Type de système de calfeutrement: Mastic associé à un fond de joint
Largeurs de joints - évalués en étanchéité: 10 - 150 mm
Largeurs de joints - qualifiés CF: 20 - 170 mm
Société fournisseur: DOW CHEMICAL COMPAGNY
Commentaire public (FR):
Commentaire public (EN):
Fiche technique (FR): FT Syste?me 33_DowSil 902 RCS PM CF.pdf
Fiche de performances (FR): FP Syst 33_DowSil 902 RCS PM + Firenap_v5.pdf

Tableau de classement du système

Nom du système :	Description du système :
Dowsil 902 RCS (PM) + Firenap SW Plus	DOWSIL 902 RCS Firenap SW Plus AT Silicate DOWSIL 1200 OS UV Traceable Primer